



CITTA' DI CARBONIA

(Provincia del Sud Sardegna)

Lup. Karm.
Sindaco
Am. Rureddu

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 4/12/23 Ora Inizio 11 Ora chiusura 12,30

Il giorno 4/12/23, alle ore 11 si è riunita la II Commissione presso
SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- SOPRA LUGO CAMPO
- SPORTIVO DACUABIS
- _____

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Arru Gianluca		- <u>11,30</u> - <u>12,30</u>
Fronterre Diego		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe		- <u>11</u> - <u>12,30</u>
Caggiari Antonio		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>
Sestu Matteo	_____	- _____ - _____
Mereu Sandro		- _____ - _____
Atzori Monica		- <u>11,00</u> - <u>12,30</u>

Discussione:

Compo Accoglienza

E' stato eseguito, come concordato, un sopralluogo sul campo sportivo M. Bonucchi, per meglio individuare gli interventi prioritari necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni al pubblico spettacolo.

Secondo un primo esame gli interventi prioritari sono rappresentati nell'allegato 1

Alle ore 12,30 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 3/12/23 così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

Allegato 1

Interventi prioritari Campo Sportivo di Bacu Abis

- 1) N°3 uscite di emergenza per il pubblico;**
- 2) N°1 uscite di emergenza per gli atleti;**
- 3) Le uscite di emergenza devono avere indicazioni luminose alimentate da un gruppo elettrogeno;**
- 4) Nuova recinzione Campo Sportivo e tribuna e relative prove di carico (Foto 1 - 2);**
- 5) Nuova recinzione spogliatoi e prove di carico;**
- 6) Manutenzione straordinaria recinzione esterna in muratura dell'impianto sportivo e prove di carico;**
- 7) Manutenzione straordinaria tribuna compresi i gradini laterali e centrali e prove di carico (Foto 3);**
- 8) Realizzazione bagni per il pubblico;**
- 9) Manutenzione straordinaria spogliatoi e docce atleti;**
- 10) Prove di carico sui pali dell'impianto di illuminazione campo sportivo;**
- 11) Lampade led in sostituzione delle attuali dell'impianto di illuminazione del campo sportivo;**
- 12) Gruppo elettrogeno per alimentazione campo sportivo e illuminazione uscite di emergenza;**
- 13) Manutenzione straordinaria campo sportivo**

фотор






Foto 1

