



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 10/3/26 Ora Inizio 10 Ora chiusura 11

Il giorno 10/3/26, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- ITF AZIONE 1.1 PROMOZIONE
- DELL'USO DELLE ENERGIE RINNOVABILI
- SCUOLA PRIMARIA CIUSA V. P. LOMBARDO

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>11</u>
Arru Gianluca		- <u>10,00</u> - <u>11,00</u>
Fronterre Diego		- <u>10,00</u> - <u>11</u>
Caria Silvia		- - -
Giganti Giuseppe		- <u>10</u> - <u>11</u>
Caggiari Antonio		- <u>10,00</u> - <u>11,00</u>
PILI FRANCESCA Pischedda Barbara		- <u>10,00</u> - <u>10,30</u>
Mereu Sandro		- - -
Atzori Monica		- <u>10,00</u> - <u>11</u>

Discussione:

Agg. 1 A. 2

SCUOLA PRIMARIA CIUSA - VALLOMBARDIA
Con delibera di giunta n. 33 del 26-02-26 è
stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica
ed economica per l'installazione di un
impianto di produzione di energia da
fonti rinnovabili a servizio della scuola
CIUSA PRIMARIA di via Lombarda.
Il costo complessivo dell'intervento è pari
a 70.000 Euro, l'importo da assegnare a
ribasso è di 55.541 Euro, il ribasso da
accordo quadro è 31,270% e pari a 17.968 Euro.
L'importo dei lavori al netto del ribasso è
approssimazione dell'accordo quadro è di 38.173 Euro.
Il RUP è Ing. P. E. contrariamente a quanto
approvato in consiglio che per il RUP presiede
l'Ing. MAMMARELLA.
Le commissioni di Finanziamento presiede che

Alle ore 11 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 9/3/26 così come previsto dal
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

SCUOLA PRIMARIA CIVITA'-VIA LOMBARDIA

entro il 31 DICEMBRE 2026 gli
interventi devono essere conclusi e
rendicontati.

La scuola è ubicata in via lombardia e
l'edificio è già dotato di impianto
Fotovoltaico da 36,38 kWp.

L'intervento in progetto consiste nella
installazione di un sistema di accumulo
da 35 kWh con la sostituzione degli
inverter ed adeguamento dell'impianto
alle norme vigenti.