



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 17/3/62 Ora Inizio 10 Ora chiusura 12

Il giorno 17/3/26, alle ore 10 si è riunita la II Commissione presso _____ per discutere il seguente ordine del giorno:

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
- DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI -
- "COMPLESSO SPORTIVO DI CORTOSIANA"

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- <u>10</u> - <u>12</u>
Arru Gianluca		- <u>10.00</u> - <u>11.00</u>
Cadoni Alessia		- _____ - _____
Fronterre Diego		- <u>10.00</u> - <u>11</u>
Caria Silvia	_____	- _____ - _____
Giganti Giuseppe	_____	- _____ - _____
Caggiari Antonio		- <u>10.00</u> - <u>11</u>
Pili Francesca		- <u>10.00</u> - <u>10.30</u>
Mereu Sandro		- <u>10.00</u> - <u>10.30</u>
Atzori Monica		- <u>10.00</u> - <u>12</u>
Mele Daniele	_____	- _____ - _____

Discussione:

COMPLESSO SPORTIVO DI CORTOGHIANA
Con delibera N° 45 del 1-03-26 è stato
approvato il progetto di Fattibilità tecnica
economics per l'installazione di un impianto
di produzione di energia da Fonti rinnovabili.
di servizio del complesso sportivo di Cortoghiana.
L'importo del progetto è di 113.000 €.
L'impatto ha assorbito a carico di N° 83.002 Euro,
il ribasso da accordo quadro del 31,27 % di pari
a 25.955 Euro, l'importo dei lavori al netto
del ribasso di affidazione nell'accordo quadro
è N° 57.047 Euro.
La convenzione di finanziamento prevede che
entro il 31 Dicembre 2026 gli interventi devono
essere conclusi e rendicontati. Il R.U.P. è
Ing. M.E. contrattualmente è quanto richiesto
nel piano triennale che prevede come R.U.P. Ing. M. M. M.

Alle ore 17 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il 16-03-26 così come previsto dal
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

COMPLESSO SPORTIVO DI CORTOGHIANA

L'impianto polivalente è dotato di un impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio a 12, costituito da 1000 W e corona mobile di altezza di 18 mt ciascuna. Dotato di n° 6 proiettori da 2000 W, di un impianto elettrico e idrosanitario a servizio dei locali presenti.

L'intervento progettuale proposto mira all'installazione di un impianto fotovoltaico con relativo accumulo, da posizionare sulle coperture del locale sportivo a servizio dell'impianto sportivo di Cortoghiana, si prevede un impianto fotovoltaico della potenza nominale pari a 12,35 kWp e di un sistema di accumulo da 30 kWh.