CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

II COMMISSIONE CONSILIARE

(Lavori Pubblici, Ambiente, Infrastrutture, Urbanistica, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti)

Seduta del 21.09.2025 **Ora Inizio** 10.00 **Ora chiusura** 11.00

Il giorno 21.09.2026, alle ore 10.00 si è riunita la II Commissione presso SALA GIUNTA per discutere il seguente ordine del giorno:

- SOPRALLUOGO STADIO COMUNALE ZOBOLI
-
-

Componenti della Commissione:

	FIRMA	Ora ingresso - Ora uscita
Guadagnini Giacomo Sirio		- 10 - 12
Arru Gianluca		- 10.00 - 11.00
Cadoni Alessia		- -
Fronterrè Diego		- 10.00 - 11.00
Caria Silvia		- -
Giganti Giuseppe		- 10.00 - 11.00
Caggiari Antonio		- 10.00 - 11.00
Murgioni G. Nicolò		- 10.00 - 11.00
~~Mereu Sandro~~ BARBARA PISCHEDDA		- 10.00 - 11.00
Atzori Monica		- 10,00 - 11.00
Mele Daniele		- -

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64325/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

Discussione:

Alle ore _____ esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione ***Il Segretario Verbalizzante***

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il _____ così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64325/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

La Commissione si è recata presso lo Stadio Comunale Zoboli.
Sono state rilevate numerose criticità:

- il manto è in condizioni mediocri e necessita di ripristini nonostante il recente intervento
- l'impianto di illuminazione è in attesa di sostituzione limitando ampiamente i tempi d'uso del bene
- nella curva Nord, a ridosso del campo di allenamento sono presenti importanti piante di spine di cristo che danneggiano eventuale attrezzatura (palloni) che vi finiscono dentro rendendo peraltro assai complesso il recupero
- manca la pompa del pozzo con conseguente uso di acqua prelevata in rete con conseguente aumento dei costi (stimati in 25.000€)
- la Commissione si interroga se sia stato dato il "fine lavori" della copertura perché piove dal tetto della stessa
- l'impianto fotovoltaico non è terminato

Gli spogliatoi dei calciatori si presentano nuovi ed in ottime condizioni; quello dell'arbitro presenta diversi interventi da svolgere così come la palestra; il corridoio presenta un pavimentazione mancante in alcuni punti

Anche alla luce delle dichiarazioni dell'Assessore Mureddu riportare nell'Unione Sarda del 19.09.2026, la Commissione richiede l'attestato di fine lavori degli interventi effettuati

Alle ore 11.00 esauriti gli interventi e conclusi lavori, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente della Commissione (Vice)

Il Segretario Verbalizzante

Si approva il verbale della seduta precedente, tenuta il ../../..... così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Emendamenti Commissari

I Componenti

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64325/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64325/2025 del 09-10-2025
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento



COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64325/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento





COMUNE DI CARBONIA
Protocollo Arrivo N. 64325/2026 del 09-10-2026
Doc. Principale - Class. 01/04/03 - Copia Documento

